

令和７年１０月２９日

正 会 員 各位

(一社) 全国ＬＰガス協会

食品工場及び業務用厨房施設等における一酸化炭素中毒事故の防止について（お願い）

標記につきましては、経済産業省より別紙１のとおり要請がありました。

本件は、近年標記施設等においてＣＯ中毒事故が発生しており、同事故が発生した場合、多くの人を巻き込み、甚大な被害を及ぼす可能性があることから、ガス消費設備の使用者及び管理者に対して注意喚起を行うため、その対応を要請されたものです。

食品工場及び業務用厨房施設において、ＬＰガス及び都市ガスの消費設備によるＣＯ中毒事故が、令和６年（暦年）は１０件（ＬＰガスは６件、酸欠１件含む）発生しており、経済産業省ガス安全室によると本年は７月時点で既にＬＰガスは２件（速報値）発生しています。

当協会では自主保安活動の重要取組事項に業務用換気警報器の設置促進を掲げておりますので、更なる設置促進及び別紙１の内容を踏まえた対応を都道府県協会におかれましては会員に対し、また、直接会員におかれましては営業所等に対し、ご依頼いただきますようお願いいたします。

また、経済産業省より別紙２の動画についてアンケート依頼がございましたので、ご協力いただけますようお願いいたします。

動画はＣＯ中毒を防止する基本的なポイントをわかりやすくまとめておりますので、業務用厨房従業員向け安全教育動画としても是非、ご活用ください。

【経済産業省 動画アンケート】

https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/gasuanzen/enquete_co



以 上

発信手段：Ｅメール

保安・業務グループ：瀬谷、北邨、國坂